



НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ ПОЖАРНАЯ
РОКОТ

EAC

Сертификат
соответствия № ЕАЭС
RU C-RU.ЧС13.В.00511/22

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ

AC-3-1 (настенный, угловой)

AC-3-3 (потолочный)

ПАСПОРТ САПО.425541.011ПС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1

Оповещатель пожарный речевой пассивный «AC-3-1», «AC-3-3» (далее – оповещатель) предназначен для воспроизведения сообщений в системе речевого оповещения пожарной «РОКОТ».

Оповещатель может быть включен в линии оповещения приборов управления оповещением «Рокот», «Рокот-2» и «Рокот-4» (далее – ПУО), производства ООО НПО «Сибирский Арсенал».

Для работы совместно с ПУО оповещатель имеет встроенную схему контроля исправности линии оповещения.

Подробная информация о работе оповещателя совместно с ПУО и схемы подключения, приведены в руководствах по эксплуатации на соответствующие приборы.

Оповещатель может работать совместно с приборами управления оповещением и других производителей. В этом случае, при подключении, следует учитывать особенности входных технических характеристик оповещателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2

Наименование параметра	Значение
Мощность динамической головки	5 Вт
Входное сопротивление динамической головки	4 Ом
Уровень звукового давления на расстоянии 1±0,05 м при входной мощности 1 Вт на частоте 1 кГц, не менее	90 дБ
Диапазон частот звукового канала	от 200 до 10000 Гц
Угол диаграммы направленности относительно оси на частоте 710 Гц при звуковом давлении на уровне -3 дБ, не менее	± 90°
Степень защиты оболочки	IP41
Диапазон рабочих температур	от - 30 до + 55 °C
Относительная влажность воздуха при температуре + 40 °C	до 95 %
Габаритные размеры, не более, (диаметр / высота)	«AC-3-1» 180 мм / 82 мм «AC-3-3» 180 мм / 105 мм
Масса, не более	0,4 кг
Срок службы	10 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
САПО.425541.011 (011-02)	Оповещатель «AC-3-1» («AC-3-3») в сборе в индивидуальной упаковке	1
САПО.425541.011ПС	Паспорт	1

КОНСТРУКЦИЯ

4


Конструктивно оповещатель состоит из основания и крышки. На основании установленна плата и динамическая головка. Динамическая головка (далее – динамик) соединяется с платой через разъём XS1.

В основании предусмотрено отверстие для вывода соединительных линий.

Подключение «AC-3-1» к линиям оповещения производится через параллельно соединённые клеммники ЛИН1 и ЛИН2, а «AC-3-3» при помощи двух проводов, выходящих из корпуса наружу (рис.1).



а) «AC-3-1»



б) «AC-3-3»

Рис.1 Платы «AC-3-1» и «AC-3-3». Схемы соединений

Скачано с ТехКлючи.рф

Оповещатели устанавливают в помещениях в удобном для контроля месте. Количество оповещателей и их расстановка должны обеспечить необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Монтаж оповещателей осуществляется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранно-пожарной сигнализации.

При установке оповещателя на высоте и его дальнейшем обслуживании необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе на высоте.

Форма корпуса «AC-3-1» позволяет закрепить его вертикально или в углу помещения между двух стен или в наклонном положении между стенной и потолочной плитой.

Форма корпуса «AC-3-3» позволяет устанавливать его на подвесных потолках, на гипсокартонные и другие плиты толщиной от 9 до 20 мм.

Для монтажа «AC-3-1» выполните следующие действия:

- 1) Снимите крышку (вращением её против часовой стрелки) и отсоедините динамик (открутите 4 винта-самореза и отключите жгут динамика от разъёма XS1 платы оповещателя);
- 2) Приложите основание оповещателя к месту установки и разместите место для монтажа с учётом положения отверстий в основании. В вертикальном положении оповещатель крепится на три самореза, в наклонном (угловом) – на четыре;
- 3) Предварительно продел соединительные провода в отверстия на задней стенке основания, закрепите основание;
- 4) Подключите провода к клеммникам LIN1 и LIN2 платы оповещателя и произведите монтаж соединительных линий;
- 5) Подключите жгут динамика к разъёму XS1 и установите динамик на место;
- 6) Установите крышку оповещателя (вращением её по часовой стрелке до щелчка).

Для монтажа «AC-3-3» выполните следующие действия:

- 1) В месте установки оповещателя вырежьте отверстие диаметром 135 ± 5 мм;
- 2) Снимите крышку (вращением её против часовой стрелки);
- 3) Вставьте основание в вырезанное отверстие и закрутите два крепежных винта, находящихся в основании оповещателя. При повороте винтов лепестки системы крепления прижмут основание к потолочной плите;
- 4) Установите крышку оповещателя (вращением её по часовой стрелке до щелчка);
- 5) Произведите монтаж соединительных линий.

Не реже одного раза в год необходимо осуществлять внешний осмотр оповещателя и проверять качество подсоединения выводов.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приёма и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.



Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель пожарный речевой пассивный «AC-3-_____» соответствует требованиям ТУ 26.30.50-049-12690085-2021 и конструкторской документации, признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Штамп ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами РФ 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя изделия.

На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки изделия. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Дата продажи:

Название торгующей организации:

МП

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техническая поддержка

тел.: 8-800-250-53-33

(многоканальный)

Сервисный центр

skype: arsenal_servis

Россия, 633010,

e-mail:

Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12

support@arsenalnpo.ru

ООО НПО «Сибирский Арсенал»

e-mail: info@arsenalnpo.ru

Россия, 630073, г.Новосибирск, микр.Городской, 8а

www.arsenal-sib.ru